

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:**

### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

**4.1.** Ανάλογα με τη μέθοδο ρύθμισης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα εξής εξαρτήματα:

**α)** Εξαρτήματα ρύθμισης της σχετικής υγρασίας του χώρου (μέσω υγραστάτη):

- Τρίοδη
- Υγραντήρας
- Στοιχείο αναθέρμανσης και με τρίοδη βάννα.

Εξαρτήματα ρύθμισης της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου (μέσω αισθητηρίου ποιότητας του εσωτερικού αέρα)

- Τάμπερ
- Αλλαγή φίλτρων αέρα

**β)** Ναι, γιατί μία από τις μεθόδους ρύθμισης της θερμοκρασίας του χώρου είναι με αλλαγή της ποσότητας του πρωτεύοντος αέρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω τάμπερ ρύθμισης της ποσότητας του αέρα.