

## **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**2.1** Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ελάχιστοι επιτρεπόμενοι δείκτες πυραντίστασης. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

<b>ΣΤΗΛΗ Α</b> Τύπος κτιρίου	<b>ΣΤΗΛΗ Β</b> Ισόγειο και Όροφοι-Υπόγειο
<b>1.</b> Από 2-5 ορόφους.	<b>α)</b> 30 λεπτά-60 λεπτά.
<b>2.</b> Μονόροφα.	<b>β)</b> 60 λεπτά-60 λεπτά.
<b>3.</b> Από 6-8 ορόφους.	<b>γ)</b> 60 λεπτά-90 λεπτά.
<b>4.</b> Πάνω από 8 ορόφους.	<b>δ)</b> 90 λεπτά-90 λεπτά.

**Μονάδες 16**

**2.2** Για ποιες περιπτώσεις είναι κατάλληλα τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>);

**Μονάδες 9**