

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

Σε όλους τους επικίνδυνους χώρους κτιρίων, όπως λεβητοστάσιο, δεξαμενή καυσίμου, μηχανοστάσιο, είσοδο στο χώρο μετρητών της Δ.Ε.Η. κ.λ.π., πρέπει να τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης. Ειδικότερα, στο χώρο του λεβητοστασίου τοποθετείται ένας πυροσβεστήρας σκόνης των 12 kg και ένας διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) των 6 kg. Στο χώρο του μηχανοστασίου, της δεξαμενής καυσίμου και στο χώρο μετρητών της Δ.Ε.Η, τοποθετούνται, κατ' ελάχιστον, δύο πυροσβεστήρες σκόνης των 12 kg.