

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**α.** Πριν από τον ρυθμιστή πίεσης τοποθετούμε:

- μια αποφρακτική βαλβίδα ώστε να μπορεί να απομονώνεται η μονάδα σε περιπτώσεις συντήρησης ή αντικατάστασής της και
- ένα φίλτρο για την προστασία του ρυθμιστή και γενικά όλων των συνδεδεμένων ασφαλιστικών διατάξεων.

**β.** Εξοπλίζουμε τον ρυθμιστή με τον απαιτούμενο αριθμό μανομέτρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτορρύθμιση και η επιθεώρησή του.