

Θέμα 4^ο

Να υπολογίσετε τον ωφέλιμο όγκο του δοχείου διαστολής W_A αν δίνονται τα εξής:

Συνολική ποσότητα νερού της εγκατάστασης $W_g=200$ lt.

Ο συντελεστής διαστολής του νερού σε θερμοκρασία $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ είναι $A_f=0,0435$.

Μονάδες 25