

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

#### **4.1**

**α)** Σε δίκτυα κεντρικής θέρμανσης με κλειστό δοχείο διαστολής και στο μονοσωλήνιο σύστημα ο κυκλοφορητής τοποθετείται στη γραμμή της προσαγωγής.

**β)** Το κλειστό δοχείο διαστολής τοποθετείται στην αναρρόφηση του κυκλοφορητή.

**4.2** Στα κλασικά συστήματα (δισωλήνια), με ανοιχτό δοχείο διαστολής, ο κυκλοφορητής τοποθετείται στην επιστροφή.

