

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

#### **4.1**

1. Χρήση της θέρμανσης μόνον όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται.
2. Περιορισμός θερμικών απωλειών των χώρων.
3. Ρύθμιση θερμοκρασίας στους 20 °C.
4. Σωστή συντήρηση από ειδικό συνεργείο δυο φορές, τουλάχιστον, το χρόνο. Μια φορά στην αρχή και μια φορά στο μέσον της περιόδου θέρμανσης.
5. Ρύθμιση εγκαταστάσεων λεβητοστασίου και βελτιστοποίηση καύσης από αδειούχο συντηρητή με τη βοήθεια οργάνων (“με το μάτι” δε γίνονται αυτές οι ρυθμίσεις).
6. Μείωση εξαερισμών στα απολύτως απαραίτητα επίπεδα (άνοιγμα παραθύρων κ.λπ.).
7. Μόνωση δικτύου.

#### **4.2**

Πιθανή αιτία δημιουργίας της σπής είναι, η μη έγκαιρη αντικατάσταση του ανοδίου σε δίκτυο που είχε χαλκοσωλήνες.