

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ**

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

**α.** Η πιθανή αιτία βλάβης όταν υπάρχει οσμή αερίου στο χώρο, είναι:

- Ότι υπάρχει απώλεια στους σωλήνες του κυκλώματος αερίου.

Για να αποκατασταθεί η βλάβη:

- Απαιτείται έλεγχος της στεγανότητας του κυκλώματος παροχής αερίου.

**β.** Οι πιθανές αιτίες βλάβης όταν γίνεται κακή καύση, δηλαδή υπάρχει κόκκινη ή κίτρινη φλόγα στον καυστήρα, είναι:

1. Ακάθαρτος καυστήρας
2. Φράξιμο του προστατευτικού πλέγματος του καυστήρα

Για να αποκατασταθεί η βλάβη, γίνεται αντίστοιχα:

1. Καθαρισμός καυστήρα
2. Καθαρισμός πλέγματος